

CITTÀ DI CASALE MONFERRATO



SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO Cod. 8 Servizio Sportello Unico delle Attività produttive

DETERMINAZIONE N. 1653 del 28/11/2016

Oggetto:

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO ORDINARIO SU ISTANZA EX ART. 7 DPR 160/2010 PER VALUTAZIONE PROGETTO EX ART. 3 DPR 151/2011 RELATIVA AD UN DEPOSITO DI BOMBOLE DI ACETILENE (ATTIVITÀ CAT. 3.8.B) PRESSO CANTIERE TEMPORANEO DI CUI A SCIA EX DPR 380/2001 PER SMANTELLAMENTO DELLE LINEE PRODUTTIVE DI UNA CEMENTERIA IN DISUSO SITO NEL COMUNE DI MORANO SUL PO, A TITOLARITÀ DITTA TEAMNETWORK S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO


Vista la domanda prot. n. 6121 del 06.10.2016 presentata dal Sig. FERRUCCIO CONTI (C.F.: CNTFRC54B10D606V) in qualità di PROCURATORE SPECIALE della ditta TEAMNETWORK S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01840810897) con sede legale in Siracusa (SR), Via Spagna n. 50/L-M, finalizzata a ottenere titolo unico ex art. 7 D.P.R. 160/2010 per valutazione progetto ex art. 3 DPR 151/2011 relativa ad un deposito di bombole di acetilene (attività cat. 3.8.B) presso cantiere temporaneo di cui a SCIA ex DPR 380/2001 per smantellamento delle linee produttive di una cemenzeria in disuso sito nel Comune di Morano sul Po, Strada Balzola n. 30 (Foglio 18 mapp. 183 sub. 4);

Vista la comunicazione di Avvio del Procedimento prot. n. 6126 / 6121 del 06.10.2016 dello SUAP Associato di Casale del Monferrato;

Visti:

- n. 1 ricevuta di acquisizione atti di competenza prot. n. 6126 / 6121 del 06.10.2016 da parte del Comune di Morano sul Po – Ufficio Tecnico in data 06.10.2016;
- n. 1 ricevuta di acquisizione atti di competenza prot. n. 6126 / 6121 del 06.10.2016 da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco in data 06.10.2016;

Vista la valutazione di conformità urbanistica favorevole emessa dal Comune di Morano sul Po – Ufficio Tecnico con prot. n. 3128 del 28.10.2016 ed acquisita dallo scrivente servizio con prot. n. 7066 del 18.11.2016;



Visto il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 15607 del 24.11.2016 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, acquisito dallo scrivente servizio con prot. n. 7215 del 24.11.2016;

Preso atto che allo stato risultano acquisite agli atti tutte le determinazioni richieste agli Enti coinvolti così come da nota di avvio del procedimento Ns. prot. n. 6126 / 6121 del 06.10.2016 sopra richiamata;

Preso atto che non sono pervenute comunicazioni e/o motivi ostativi relativi all'istanza di cui all'oggetto che pertanto non sono intercorse sospensioni ex Lege 241/1990 e smi;

Richiamato tutto quanto in premessa;

Visto l'art. 25 comma 1 D. Lgs 112/1998;

Visti il D.P.R. 160/2010 e s.m.i., la L. 241/1990 e s.m.i., la Sentenza n. 376 del 2002 della Corte Costituzionale (paragrafo 8) e la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 19 marzo 2012 n. 3/ASC/AMD/SRI;

DETERMINA

di rilasciare titolo unico ex art. 7 DPR 160/2010 e s.m.i. per lo svolgimento dell'attività richiesta sopraccitata al Sig. FERRUCCIO CONTI (C.F.: CNTFRC54B10D606V) in qualità di PROCURATORE SPECIALE della ditta TEAMNETWORK S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01840810897) con sede legale in Siracusa (SR), Via Spagna n. 50/L-M, consistente nelle valutazione progetto ex art. 3 DPR 151/2011 relativa ad un deposito di bombole di acetilene (attività cat. 3.8.B) presso cantiere temporaneo di cui a SCIA ex DPR 380/2001 per smantellamento delle linee produttive di una cemeniera in disuso sito nel Comune di Morano sul Po, Strada Balzola n. 30 (Foglio 18 mapp. 183 sub. 4);

CON LE PRESCRIZIONI

riportate nei succitati provvedimenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

In particolare il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria, nel Parere per valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011 - prot. n. 15607 del 24.11.2016 - fra l'altro prescrive che a lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011 dovrà essere richiesto il controllo prevenzione incendi inoltrando la segnalazione certificata di inizio attività e l'asseverazione a firma di professionista abilitato completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel parere medesimo.

La predetta segnalazione certificata di inizio attività ex art. 4 del D.P.R. 151/2011, completa di allegati, dovrà essere presentata ai sensi del DPR 160/2010, così come previsto dall'art. 10 del D.P.R. 151/2011, utilizzando il portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato (rif. modulistica on line – sezione avvio procedimento – modulo n. 1050).

Ai fini dello svolgimento delle attività la ditta TEAMNETWORK S.r.l. (C.F. e P.IVA: 01840810897) dovrà avere a disposizione e conservare nel luogo di realizzazione della stessa tutta la documentazione relativa al presente titolo unico ex art. 7 D.P.R. 160/2010, alle SCIA sopra richiamate e tutta la documentazione, adeguata alla normativa vigente, riguardante le dichiarazioni di conformità degli impianti esistenti e utilizzati per la medesima.

E' fatto obbligo in capo al soggetto titolare dal presente atto Sig. FERRUCCIO CONTI (C.F.: CNTFRC54B10D606V) che intenda effettuare modifiche dell'attività e/o delle strutture e/o degli


impianti di presentare opportuna istanza/segnalazione utilizzando il portale telematico del Sportello Unico Associato di Casale e del Monferrato.

Per le procedure amministrative si rammenta che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica titolare fino a nuova segnalazione o istanza a cura della ditta medesima.

Addì, 28/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sviluppo Economico-Informatico e Servizi al Cittadino
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Dr. Daniele Martinotti
(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

La determinazione numero 1653 del 28/11/2016 è pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune dal 28/11/2016 al 13/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARTINOTTI DANIELE / INFOCERT SPA



COMUNE DI MORANO SUL PO

Via Mario Bavoso n° 18/1 – C.A.P. 15025 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
P.I.-C.F 00451080063 - Tel. 0142/85123-85330 - fax. 0142/85601
e mail info@comune.moranosulpo.al.it

Spett.le
S.U.A.P. Casale Monferrato
c.a. Ing. Eva FERRARIS

Prot. n. 3128

Morano sul Po, li 28/10/2016

Oggetto: Parere urbanistico istanza Prot. n. 6121 del 06/10/2016-Pratica n. 978/2016.

In riferimento alla istanza ex art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i. presentata dalla Ditta TEAMNETWORK s.r.l. con sede in Siracusa - via L.Spagna n. 50/L-M – P.Iva 01840810897, inerente stoccaggio temporaneo di bombole di acetilene per svolgimento attività di cantiere all'interno dell'ex stabilimento Holcim sito in questo Comune in via Balzola n. 30, in merito all'attività di demolizione e smantellamento come da SCIA del 23/10/2014 Prot. n. 3372;

VISTA la documentazione tecnica allegata;

VISTO il vigente P.R.G.C. e le relative N.T.A. approvate;

Sulla base della documentazione agli atti,

SI ATTESTA

la compatibilità urbanistica dello stoccaggio temporaneo delle bombole di acetilene, finalizzato esclusivamente alle operazioni di demolizioni e smantellamento indicate nella SCIA del 23/10/2014 Prot. n. 3372.

Distinti saluti.

Il R.U.P.
F.to GAVAZZA Geom. Fabrizio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. _____ / P-28051 Allegati: _____
(da citare nella risposta)

Alessandria, _____

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di CASALE MONFERRATO

e, p.c.

A) Sig. Sindaco del Comune di
MORANO SUL PO

AI SIG. TEAMNETWORK S.R.L.
C/O ING. SCAGLIOTTI MATTEO
VIA F. BONARDI, 53
15030 - VILLANOVA MONFERRATO

matteo.scagliotti@ingpec.eu

Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – Parere Favorevole

Istanza del: 07.10.2016

Ditta: TEAMNETWORK S.R.L.

Indirizzo: STRADA BALZOLA 30 MORANO SUL PO

Attività: Depositi gas infiamm. disciolti/liquefatti, non GPL, in recipienti (< 1000kg)

DPR 151/2011 codice n°: 3.8.B

Intervento in progetto: Nuovo insediamento

Con riferimento all'istanza in oggetto, si esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto ai soli fini antincendio e fatti salvi i diritti di terzi, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza ancorché non espressamente richiamati negli elaborati, e che siano ottemperate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Sulla facciata dei fabbricati sia installata la segnaletica di sicurezza visibile da posizione protetta, riportante l'indicazione "Attenzione! Pericolo di crollo in caso di incendio";
- Siano installati n.2 estintori carrellati a polvere di capacità estinguente A-IIB –C secondo UNI EN 1866 ovvero A-B2-C secondo UNI 9492;
- Impianti di saldatura:
 - Gli impianti di riduzione siano conformi alla norma UNI 8827;
 - Gli apparecchi di riduzione a protezione della singola postazione siano conformi alla norma EN ISO 2503
 - I dispositivi di sicurezza installati sulle singole postazioni di saldatura siano conformi alla norma UNI EN 730;
 - Le tubazioni flessibili siano conformi alla norma EN 559 o ISO 3821;
 - I raccordi rapidi siano conformi alla norma EN 561.

Si precisa che le norme e le guide tecniche proposte per la progettazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08.

A lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 dovranno essere trasmessi a questo Comando:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2014)
- l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 - 2014) **completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel foglio allegato.**


All'atto del sopralluogo, dovranno essere rese disponibili la documentazione gestionale di cui al D.Lgs. 81/08 ed il fascicolo contenente gli allegati alle certificazioni e dichiarazioni di cui al DM 7/8/2012.

Si precisa che la documentazione deve essere redatta secondo la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it ed inoltrata, alternativamente:

- secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00;
- tramite SUAP, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Il Responsabile del Procedimento Tecnico
Ispettore Antincendi
MARIO PASTORE



IL COMANDANTE PROVINCIALE
ING. FRANCESCO ORRÙ





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Pratica n.-28051

Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – Parere Favorevole

Istanza del: 07.10.2016

Intervento in progetto: Nuovo insediamento

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

A. Documentazione di cui all'Allegato I del DM 07/08/2012

1. Relazione tecnica ed elaborati grafici atti a mostrare la puntuale ottemperanza delle prescrizioni contenute nel parere di conformità.

B. Documentazione di cui all'Allegato II del DM 07/08/2012

1. PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE):
Certificazione di resistenza al fuoco a firma di professionista antincendio completa delle tavole grafiche di individuazione degli elementi

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONALE
DA TENERE PRESSO L'ATTIVITÀ E DA ESIBIRE ALL'ATTO DEI SOPRALUOGO

Documentazione di cui all'art. 30 comma 2 D.Lgs. 81/08:

- a. art.18 lettera f) D.Lgs. 81/08: norme aziendali di sicurezza finalizzate alla prevenzione degli incendi con riferimento anche all'Allegato II del DM 10/03/98 e formazione di tutti i lavoratori in merito;
- b. art.28 comma 2 lettera d) D.Lgs. 81/08: procedure e competenze per preposti e addetti antincendi ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione di cui al punto a; con particolare riferimento al controllo degli inneschi e alla limitazione del carico di incendio ai valori previsti nel progetto approvato;
- c. art.64 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/08: programmi di controllo periodico delle misure di prevenzione di cui al punto a
- d. art.18, lettera h) D.Lgs. 81/08: misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- e. art.36 del D.Lgs. 81/08: informazione di tutti i lavoratori;
- f. art.294 bis D.Lgs. 81/08: formazione degli addetti ai reparti con pericolo di esplosione e relativo verbale di aggiornamento triennale
- g. art.3 della Legge 609/96: attestato di idoneità tecnica per gli addetti antincendi nei casi previsti dall'allegato X del DM 10/03/1998.
- h. art.43 comma 3 del D.Lgs. 81/08: definizione del numero minimo di addetti antincendi contemporaneamente presenti nell'attività (specificare il numero)
- i. Verbale di esercitazione annuale in corso di validità sul piano di emergenza di cui al punto 7.4 del DM 10/03/1998
- j. Verbali di verifica iniziale e/o periodica in corso di validità (semestrale ove non diversamente indicato) dei seguenti impianti/attrezzature/elementi di chiusura nei quali, oltre al rispetto delle prestazioni previste nel progetto approvato, sia attestata l'esecuzione delle verifiche previste nei riferimenti normativi indicati tra parentesi o altri equivalenti (artt. 64, 71, 86 D.LGs. 81/08):
 1. Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (CEI 81-10/3 - in caso di insediamento autoprotetto rendere disponibile la valutazione del rischio di fulminazione)
- k. Dichiarazione di conformità o copia dell'etichetta CE e dichiarazione di corretta posa in opera per i prodotti certificati ai fini della reazione/resistenza al fuoco
- l. Relazione valutativa della resistenza al fuoco delle strutture

Si precisa che:

- Le dichiarazioni di rispondenza ex art.7 comma 6 DM 37/08 e le certificazioni di rispondenza e di corretto funzionamento devono essere redatte da professionista antincendio;
- Le norme e le guide tecniche proposte per la realizzazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto delle scelte operate dai progettisti e dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08.
- La documentazione deve essere redatta, laddove predisposta, secondo la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it e resa disponibile alternativamente:
 - secondo le modalità previste dall'art. 38 DPR 445/00
 - in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetric), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m) e memorizzata su supporto informatico



Il Responsabile del Procedimento Tecnico
Ispettore Antincendi
MARIO PASTORE